



WSA 300 61

Røgdetektor til brandcentral



Brand-
ventilation

VdS

VdS godkendt

Anvendelsesområde

- til udløsning af alarm ved registrering af røg
- til brandcentraler
- røgdetektoren signal har højeste prioritet i WSC-brandcentraler
- VdS godkendt

Ved registrering af røg udløses røgdetektoren og den sender straks signal til brandcentralen type WSC om brandudløsning.

Røgdetektorens signal har højeste prioritet i WSC brandcentralen.

Røgdetektoren arbejder på basis af spredt-lys-princippet. Alarmindikation vises visuelt på den røde LED.

Røgdetektoren er testet iht. VdS. Godkendelsesnr.: G200017.

Specifikationer

- enkel montering / installation
- levering inkl. montagesokkel
- horisontal montering
- alarm ved røg
- visuelt signal på røgdetektoren (rød LED)
- VdS. Godkendelsesnr.: G200017
- signaloverførsel via 2-leder

WSA 300 61

Røgdetektor til brandcentral

Tekniske specifikationer	
Primær spændning	24V DC
Strømforbrug hvile	55µA
Strømforbrug alarm	52mA ved 24V
VdS godkendelse	VdS godkendelsesnr.: G200017
Driftbetingelser	-20°C - +60°C, max. 95% RH (ikke kondenserende), horisontal montage
Materiale	Plast
Farve	Hvid (RAL 9003)
Størrelse	100 x 50mm (Ø x H)
Tilslutning	2-leder
Alarmindikation	Rød LED på røgmelderens
Kaplingsklasse	IP22D iht. EN 60529
Levering	Røgdetektor inkl. montagesokkel
Bemærk	Der tages forbehold for tekniske ændringer

Variant	Varenummer
Røgdetektor til brandcentraler type WSC	WSA 300 61

