



# WSC 104

## Declaration of Performance / Leistungserklärung / Déclaration de Performance / Ydeevnedeklaration

(DoP)

 Notified Body: 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk <b>23</b> (0402-CPR-C500396)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Équipement d'alimentation électrique destiné à être utilisé dans les systèmes de désenfumage. Elektrisk forsyningsudstyr, for anvendelse i forbindelse med brandventilation.
System of assessment and verification of constancy of performance: System 1 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1 System til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans: System 1
<b>EN 12101-10: 2005 + AC 2007</b> Operation class / Funktionsklasse / Classe d'opération / Funktionsklasse: <b>A</b> Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Classe environnementale / Driftbetingelsesklasse: <b>1</b> IP rating / IP-Schutzart / Protection IP / Kapslingsklasse: <b>IP 30</b> Interruption time / Unterbrechungszeit / Temps d'interruption / Brydetid: <b>&lt; 2,0 sec</b> Minimum Standby period / Min. Notstromversorgungszeit / Temps d'alimentation d'urgence min. / Min. nødstrømforsyningstid: <b>72h</b> Maximum capacity / Maximum Kapazität / Capacité maximale / Max kapacitet: <b>3,4 Ah</b> Input / Versorgungsspannung / Tension d'alimentation / Forsyningsspænding: : <b>230 VAC 50 HZ (85-264V AC, 47-63HZ)</b> Output current (Imax b)/ Ausgangsstrom (Imax b) / Courant de sortie (Imax b) / Udgangsstrøm (Imax b): <b>4A</b> Output voltage / Ausgangsspannung / Tension de sortie / Udgangsspænding: <b>24 VDC ±15%</b>
<p>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of WindowMaster International A/S.</p> <p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein WindowMaster International A/S verantwortlich.</p> <p>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise, conformément au règlement (UE) n ° 305/2011, sous la seule responsabilité de WindowMaster International A/S.</p> <p>Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af WindowMaster International A/S.</p> <p>WindowMaster International A/S:           (Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer)</p> <p>Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 19 juni 2023          Declaration no. WSC 104_DoP_202407</p>

DK +45 4567 0300  
 UK +44 (0) 1536 510990  
 DE +49 (0) 5221 6940 -500 Vertrieb / -650 Technik  
 CH +41 (0) 62 289 22 22  
 NO +47 33 99 71 00  
 Other markets +45 4567 0300

info.dk@windowmaster.com  
 info.uk@windowmaster.com  
 info.de@windowmaster.com  
 info.ch@windowmaster.com  
 info.no@windowmaster.com  
 info@windowmaster.com

www.windowmaster.com

**UK  
CA**

Supplied by

**WindowMaster Control Systems Ltd**

Lamport Close

Kettering Parkway- Kettering

Northants NN15 6XY

Tel.: +44 1536 614070

Fax: +44 1536 614071

[info@windowmaster.co.uk](mailto:info@windowmaster.co.uk)

**DK** +45 4567 0300  
**UK** +44 (0) 1536 510990  
**DE** +49 (0) 5221 6940 -500 Vertrieb / -650 Technik  
**CH** +41 (0) 62 289 22 22  
**NO** +47 33 99 71 00  
**Other markets** +45 4567 0300



[info.dk@windowmaster.com](mailto:info.dk@windowmaster.com)  
[info.uk@windowmaster.com](mailto:info.uk@windowmaster.com)  
[info.de@windowmaster.com](mailto:info.de@windowmaster.com)  
[info.ch@windowmaster.com](mailto:info.ch@windowmaster.com)  
[info.no@windowmaster.com](mailto:info.no@windowmaster.com)  
[info@windowmaster.com](mailto:info@windowmaster.com)

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)

# WSC 104

## Declaration of Performance

(DoP)

 Approved Body: 1720
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk <b>23</b> (1720-CPR-0296)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems.
System of assessment and verification of constancy of performance: System 1
<b>EN 12101-10: 2005 + AC 2007</b> Operation class: <b>A</b> Environmental class: <b>1</b> IP rating: <b>IP 30</b> Interruption time: <b>&lt; 2,0 sec</b> Minimum Standby period: <b>72h</b> Maximum capacity: <b>3,4 Ah</b> Input: <b>230 VAC 50 HZ (85-264V AC, 47-63HZ)</b> Output current (Imax b): <b>4A</b> Output voltage: <b>24 VDC ±15%</b>
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with CPR - Construction product regulation 2019, under the sole responsibility of WindowMaster International A/S.
WindowMaster International A/S:  (Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer)
Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 13 June 2024